



DAP-PL-1524.23

Durch die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH
akkreditiertes Prüflaboratorium
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001/14001

Prüfbericht

Nr. 7381401-01
Datum: 19.08.2008

Test report

No. 7381401-01
Date: 19.08.2008

Auftraggeber:

WAVIN-LABKO Ltd.
Labkotie 1
36240 KANGASALA
FINNLAND

Client:

WAVIN-LABKO Ltd.
Labkotie 1
36240 KANGASALA
FINNLAND

Inhalt des Auftrages:

Typprüfung bezüglich Wirksamkeit eines
Abscheiders für Leichtflüssigkeiten

Contents of order:

Type test relating to effectiveness of a
separator for light liquids

Prüfstück:

Leichtflüssigkeitsabscheider Klasse I
EuroPEK FILTER
aus glasfaserverstärktem Kunststoff
ohne selbsttätigem Abschluss
Abscheiderdurchmesser 2200 mm
NS 65

Test sample:

Light liquid separator class I
EuroPEK FILTER
of glass reinforced plastic
without automatic closure device
diameter of separator 2200 mm
NS 65

Zusammenfassung:

Die Verwendung von glasfaserverstärktem Kunststoff für das Becken, die Decke sowie PVC für Zu- und Ablauf ist bezüglich Brandschutz länderspezifisch zu klären.

Abdeckungen sind gesondert zu prüfen.

Es muss dem Abscheider ein Revisionsschacht nachgeschaltet werden, um ein Absaugen von abgeschiedener Leichtflüssigkeit zu verhindern.

Alle weitere Anforderungen sind erfüllt.

Anlagen:

Zeichnung Nr. 24RH07_e

Summary:

Respectively "safety in case of fire" the using of glass reinforced plastic for the tank, the cover as well as PVC for the inlet and outlet parts is clarify by national regulations.

Covers have to tested separately.

A shaft shall be installed downstream of the separator to ensure that separated light liquid cannot be discharged by siphoning.

All other requirements are fulfilled.

Enclosures:

Drawing no. 24RH07_e

Dieser Prüfbericht ist gültig bis 31.08.2013.

H:\Datad\QIWQSAT\Zeugnisse\2008\7381401-01.doc

This test report is valid until 31.08.2013.

Der Abscheider wurde praktisch geprüft. Nach dem Ergebnis ist die Nenngröße dieses Abscheiders:

NS 65 als Leichtflüssigkeitsabscheider Klasse I

Anforderungen erfüllt

The separator was tested practically. According to the test results the nominal size of this separator is:

NS 65 as light liquid separator class I

Requirements fulfilled

LGA QualiTest GmbH
Sanitär- und Abscheidetechnik



Dipl.-Ing. (FH) Arnold
Fachzentrumsleiter



Bearbeiter
ag/schm



Christ, TA

