



| N:O | NIMI   | MAT. | MUUTA           | Kpl |
|-----|--|------|-----------------|-----|
| 1   | Säiliö, "Lasa Composit" pH3-10 / lämpötilankesto 50 °C | LM   | D1000 L2210     | 1   |
| 2   | Suojavaippa  | LM   |                 | 1   |
| 3   | Tuloyhde   | PVC  | D160            | 1   |
| 4   | Lähtöyhde  | PVC  | D160            | 1   |
| 5   | Tuloyhteen suojaputki                                  | LM   | D200            | 1   |
| 6   | Lähtöyhteen suojaputki                                 | LM   | D200            | 1   |
| 7   | Koalisattori   |      |                 | 4   |
| 8   | Kuorintaputki  |      | D160            | 1   |
| 9   | SET/2000 -kaksoisvaippaerottimen hälytin               |      |                 | 1   |
|     | Tehollinen tilavuus                                    |      | 1120 l          |     |
|     | Öljyn varastotilavuus                                  |      | 410 l           |     |
| 10  | EuroHUK -huoltokaivo                                   | PEM  |                 | 1   |
|     | EuroHUK 600 9-13 [ ]                                   |      | h = 900 - 1300  |     |
|     | EuroHUK 600 13-17 [ ]                                  |      | h = 1300 - 1700 |     |
|     | EuroHUK 600 17-21 [ ]                                  |      | h = 1700 - 2100 |     |
|     | EuroHUK 600 21-25 [ ]                                  |      | h = 2100 - 2500 |     |
| 11  | Tuuletusyhde   |      | D110            | 1   |
| 12  | Valurautakansisto D600                                 |      | LISÄVARUSTE     | 1   |
|     | 5 tn [ ], 25 tn [ ], 40 tn [ ]                         |      |                 |     |
| 13  | Labcom tiedonsiirtomodeemi                             |      | LISÄVARUSTE     | 1   |

|   |                       |                           |                                      |                         |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Piirustuksen sisältö:<br><b>EuroPEK ROO Safe NS6</b>  |                       |                           | Piirustuslaji:<br><b>ASIAKASKUVA</b> |                         |
| Suunn.<br>PS/HT   | Hyy.<br>TJ 23.09.2004 | Piir.no<br>29BB02_s 1/(1) | Päiväys:<br>23.09.2004               | Mittakaava (A4)<br>1:30 |
| <b>wavin</b><br>Labkotie 1<br>36240 KANGASALA<br>FINLAND<br>puh. 020 1285 200, fax. 0201285 280 |                       |                           | Rakennuskohde:                       |                         |



Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Tätä kuvaa ei saa näyttää kolmannelle osapuolelle ilman Wavin-Labko Oy:n suostumusta.