



Maasuodattamon mitoitus
Kotitalouden kaikki jätevedet, Aukkaita 1 - 480

Aukkaita kpl	Max. huoneistoala m ²
1 - 10	300
11 - 15	450
16 - 20	600
21 - 25	750
26 - 30	900
31 - 41	1230
42 - 51	1530
52 - 63	1890
64 - 78	2340
79 - 104	3120

Maasuodattamon mitoitus Maan imeytyskyky 50 l/m ² /vrk					
Imeytys/kokoomaputkea m (m ²)	Ojasto		Kenttä		
	Putkilinjat kpl	Jako-/kokoomakaivoja kpl	Kokoomaputkilinjat kpl (á 15 m)	Kokoomakaivoja kpl	
28.4	2	1	2	1	
42.6	3	1	2	1	
56.8	4	1	3	1	
71	5	1	4	1	
85.2	6	1 2	5	1	
113.6	8	1 2	6	1 2	
142	10	1 2	8	1 2	
170.4	12	1 3	9	1 3	
213	15	1 3	12	1 3	
284	20	1 4	16	1 4	

105 - 129	3870
130 - 154	4620
155 - 179	5370
180 - 205	6150
206 - 259	7770
260 - 309	9270
310 - 359	10770
360 - 409	12270
410 - 479	14370

355	25	1 5	20	1 5	
426	30	1 2 6	24	1 2 6	
497	35	1 2 7	28	1 2 7	
568	40	1 2 8	32	1 2 8	
710	50	1 2 10	40	1 2 10	
852	60	1 3 12	48	1 3 12	
994	70	1 3 14	56	1 3 14	
1136	80	1 4 16	64	1 4 16	
1349	95	1 4 19	76	1 4 19	

Max. huoneistoala asukasmäärä x 30

HUOM! Saostussäiliön tyhjennys 2 x vuodessa

HUOM! Saostussäiliö ehdottomasti 3-osastoinen

Saostussäiliö valitaan taulukosta Saostussäiliön ja maahanimeyttämön mitoitus

Esim henkilömäärä 67: Saostussäiliön tilavuudeksi saadaan 25 m³. Maasuodattamoon ojastona rakennettuna imeytys- ja kokoomaputkilinjoja 15. Jako- ja kokoomakaivoja 1 + 3. Maasuodattamossa kentäksi rakennettuna kokoomaputkilinjoja 12.