



09
EN 858-1

Läpäissyt standardin EN858 mukaisen virtaustestin (LGA)

Paloluokka: E
VTT testausraportti VTT-S-7683-06

EuroPEK Roo NS3/300 SL lattiasennusmallin öljynerotin I-luokka (EN858)

C	Lietteen varastotilavuus		300 l	
B	Tehollinen tilavuus		1000 l	
A	Öljyn varastotilavuus (korkeus 150 mm)		150 l	
11	LISÄVARUSTE: Labcom -tiedonsiirtoyksikkö (x)			<input type="checkbox"/>
10	LISÄVARUSTE: Tuplaimubox pikaliitinkotelo (x)			<input type="checkbox"/>
9	LISÄVARUSTE: Tyhjennesyhde (DN80 laippayhde) (x)			<input type="checkbox"/>
8	LISÄVARUSTE: Polttonesteen kuorintaputki (DN80 laippayhde) (x)			<input type="checkbox"/>
7	OiISET-1000 öljyhälytinjaestelmä			1
7a	SET/DM3 -anturi			
6	Kansi		D620/545 mm	1
5	Tuuletusyhde (tarvittaessa)	PE	D110	1
4	Koalisaattori		H=700 mm	2
3	Lähtöyhde	PE-HD	D110	1
2	Tuloyhde	PE-HD	D110	1
1	Säiliö (pH3-10/Lämpötilankesto max. 50°C)	PE-MD	1320x1550 mm	1

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.

Piirustuksen sisältö: **EuroPEK Roo NS3/300 SL öljynerotin** Piirustuslaji: **ASIAKASKUVA**

Suunn. TP/TL	Hyv. JP 08.02.2010	Piir.no 29PB04_s	Päiväys: 08.02.2010	Mittakaava (A4): 1:25
--------------	--------------------	------------------	---------------------	-----------------------


WAVIN-LABKO OY
 Labkotie 1
 36240 KANGASALA
 FINLAND
 puh. 020 1285 200
 fax. 0201285 280

Rakennuskohde: